

Gliwice, dnia 29.10.2021 r.

Invest PV 9 Sp. z o.o.
al. W. Roździeńskiego 1A
40-202 Katowice

Adres do korespondencji:
ul. Metalowców 15A, 2 piętro
44-109 Gliwice

Dane kontaktowe:
Alicja Furmaniak
a.furmaniak@projekt-solartechnik.pl
515 361 656

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P L N S Ł O
03. 11. 2021
Nr 4983
Otrzymuje: p. Nowocieński

**Burmistrz Miasta i Gminy
Margonin**
Tadeusza Kościuszki 13
64-830 Margonin

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przesłanego wniosku z dnia 09.09.2021 na temat zmiany decyzji środowiskowej znak WGN.OS.6220.10.10.2019.2020.MN z dnia 24.04.2020 r. oraz w odniesieniu do pisma z dnia 27.10.2021 r., znak WGN.OS.6220.8.01.2021.MN, przesyłamy nowy wniosek o zmianę decyzji środowiskowej. Jednocześnie informujemy, iż Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pozostaje przesłana wnioskiem z dnia 0.09.2021.

Z poważaniem


Błażej Brase
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej

NR: 2540/AF/10/2021

Gliwice, dnia 29.10.2021 r.

Invest PV 9 Sp. z o.o.

/ wnioskodawca /

Al. W. Roździeńskiego 1A

20-404 Katowice

/ adres /

ul. Metalowców 15A, piętro 2

44-109 Gliwice

/ adres korespondencyjny /

515 361 656

/ tel. Kontaktowy /

a.furmaniak@projekt-solarteknik.pl

/ e-mail /

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

Tadeusza Kościuszki 13

64-830 Margonin


WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie Art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 Poz. 247) wnoszę o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGN.OS.6220.10.10.2019.2020.MN z dnia 24.04.2020 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej „Radwanki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce ewidencyjnej nr 139, 151- obręb 0009 Radwanki, gmina Margonin”, która została przeniesiona na Invest PV 9 Sp. z o.o. decyzją znak WGN.OS.600.50.2.2021.MN, z dnia 26.08.2021 r.

Niniejszym zwracam się z prośbą o zmianę w zakresie parametrów technicznych. Jednocześnie wyjaśniam, że ww. zmiana podyktowana jest rozwojem technologii i zmianą specyfikacji stosowanych urządzeń. Powierzchnia terenu inwestycji oraz moc całkowita instalacji fotowoltaicznej nie ulegną zmianie. Wnoszę o zmianę w zakresie następujących zapisów, znajdujących się w uzasadnieniu oraz charakterystyce planowanego przedsięwzięcia:

- Z „Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 20 do 35 stopni”,
na „Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem **do 45 stopni**”;
- Z „ ... stacji transformatorowej z transformatorem 0,4/15 kV”,
na „ ... stacji transformatorowej z transformatorem **0,8/15 kV**”;
- Z „ Wnioskodawca planuje zainstalowanie do 100 szt. inwerterów o mocy jednostkowej do 100 kW”,
na „Wnioskodawca planuje zainstalowanie do 100 szt. inwerterów o mocy jednostkowej **do 300 kW**”;
- Z „ Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu 400 V przesyłana będzie do transformatora...”,
na „Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu **do 800 V** przesyłana będzie do transformatora...”.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pozostaje przesłana wnioskiem z dnia 9.09.2021 bez zmiany.

 Błażej Brasse
Petrolochik
.....
/podpis wnioskodawcy/