

**Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.**  
**Widma oktaowe źródeł w dB(A) - hałas**

**3**

| Nazwa                                    | Źródło  | X      | Y      | Z     | I lub A | L'w   | Lw    | Histogram dzienny | Widmo emisji | 500Hz |  |
|------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------------|--------------|-------|--|
|                                          |         | m      | m      | m     | m,m2    | dB(A) | dB(A) |                   |              | dB(A) |  |
| Ob1 - System klimatyzacji VTS            | Obszar  | 290,11 | 85,63  | 1,00  | 42,62   | 66,0  | 82,3  | klimatyzacja      |              | 82,3  |  |
| S1 - wyciąg z pomieszczenia filtrów      | Punkt   | 279,62 | 178,91 | 7,00  |         | 76,5  | 76,5  | wentylator        |              | 76,5  |  |
| S1 - wyciąg z pomieszczenia filtrów      | Punkt   | 280,82 | 179,50 | 7,00  |         | 76,5  | 76,5  | wentylator        |              | 76,5  |  |
| S2 - filtr workowy                       | Punkt   | 288,75 | 170,16 | 2,00  |         | 90,5  | 90,5  | filtr             |              | 90,5  |  |
| S3 - wentylator dachowy(chłodzenie kawy) | Punkt   | 285,07 | 147,75 | 8,40  |         | 88,1  | 88,1  | wentylator        |              | 88,1  |  |
| S3 - wentylator dachowy(chłodzenie kawy) | Punkt   | 298,21 | 137,81 | 14,00 |         | 88,1  | 88,1  | wentylator        |              | 88,1  |  |
| S4 - went. dachowy (odgazowanie młynów)  | Punkt   | 287,48 | 133,71 | 10,10 |         | 80,5  | 80,5  | wentylator        |              | 80,5  |  |
| S5 - agregat prądowłrczy                 | Punkt   | 222,41 | 81,54  | 1,00  |         | 82,5  | 82,5  | agregat           |              | 82,5  |  |
| S6 - odpowietrzenie silosu               | Punkt   | 293,24 | 155,83 | 5,50  |         | 75,5  | 75,5  | silos             |              | 75,5  |  |
| S7 - went. dach (chłodzenie kawy praż)   | Punkt   | 274,40 | 168,04 | 14,00 |         | 88,1  | 88,1  | wentylator        |              | 88,1  |  |
| T1 - pojazdy osobowe                     | Linia   | 183,03 | 168,84 | 0,50  | 61,09   | 52,2  | 70,1  | pojazdy osobowe   |              | 70,1  |  |
| T2 - pojazdy ciężarowe                   | Linia   | 199,57 | 143,19 | 0,50  | 237,90  | 58,2  | 82,0  | pojazdy ciężarowe |              | 82,0  |  |
| P1                                       | Parking | 209,99 | 165,53 | 1,00  | 945,86  | 59,3  | 89,1  | parking           |              | 89,1  |  |

EKO-AKUSTYKA Filip Dymek POLAND

1