

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail psse.chodziez@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru 67 2820-272
- Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- e-mail nadzor.zapobiegawczy@psse-chodziez.pl

ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
woj. wielkopolskie
www.psse-chodziez.pl

ON.NS- 72/5-12/17

oryginał/kopia
Chodzież, 12. 12. 2017

Biuro Projektów „MIDAS”
mgr inż. Dariusz Michalak
ul. Słoneczna 6
63-200 Jarocin

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie”, usytuowanej przy ul. Polnej, na działce nr 121/2, w Margoninie, opracowanej przez Biuro Projektów „MIDAS” mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży po zapoznaniu się z pismem Biura Projektów „MIDAS” mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin - pismo z dnia 21.11.2017r., z datą wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży dnia 22.11.2017r. o uzgodnienie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie”, usytuowanej na działce nr 121/2, przy ul. Polnej, 64-830 Margonin

uzgadnia

pozytywnie pod względem wymagań sanitarnych i higienicznych opracowany przez Biuro Projektów „MIDAS” mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin projekt przebudowy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie, usytuowanej na działce nr 121/2, przy ul. Polnej, 64-830 Margonin, pod warunkiem:

- zamontowania w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych zlewozmywaków i umywalek do mycia rąk wyposażonych w baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią
- pomalowania ścian w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych farbami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.

UZASADNIENIE

Biuro Projektów „MIDAS” mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin wystąpiło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży pismem z dnia 21.11.2017r., z datą wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży dnia 22.11.2017r. o uzgodnienie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie”, usytuowanej na działce nr 121/2, przy ul. Polnej, 64-830 Margonin, opracowanej w październiku 2017r.

Projekt dotyczy przebudowy istniejącego budynku podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia urządzona będzie w wydzielonej części dwukondygnacyjnego budynku, do którego przylega apteka, zlokalizowana na odrębnej działce. W wyniku przebudowy nie nastąpi zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu. Nie nastąpi również zmiana kubatury obiektu ($1\,325,0\text{ m}^3$), powierzchni zabudowy ($236,6\text{ m}^2$) i wysokości budynku. Przebudowa budynku nie spowoduje również zmiany zagospodarowania nieruchomości. Do pomieszczeń przychodni prowadzić będą dwa wejścia. Dostęp do gabinetów zlokalizowanych na piętrze budynku umożliwiać będzie osobom niepełnosprawnym dźwig osobowy łączący parter z piętrem, dostępny z zewnątrz budynku.

Na parterze budynku przebywać będzie maksymalnie 25 osób. Na parterze budynku wydzielone będą: hol ($65,0\text{ m}^2$), rejestracja ($10,35\text{ m}^2$), pomieszczenie socjalne ($9,31\text{ m}^2$), gabinet pielęgniarstwa ($11,71\text{ m}^2$), toaleta ($5,01\text{ m}^2$), gabinet lekarski ($17,72\text{ m}^2$), gabinet zabiegowy ($12,89\text{ m}^2$), gabinet pediatryczny ($10,77\text{ m}^2$), gabinet szczepień ($10,77\text{ m}^2$), toaleta męska ($5,06\text{ m}^2$), toaleta damska dostosowana dla osób niepełnosprawnych ($7,28\text{ m}^2$), pomieszczenie porządkowe ($2,48\text{ m}^2$), pomieszczenie gospodarcze ($5,01\text{ m}^2$). Gabinet pediatryczny połączony będzie z gabinetem szczepień. Gabinety lekarskie dla dzieci znajdować się będą w wydzielonej części parteru. Dzieci chore i zdrowe będą przyjmowane w różnych godzinach. W holu wydzielone będą miejsca dla oczekujących pacjentów.

Wykończenie pomieszczeń. Pomieszczenia sanitarne do wysokości 2,0 m licowane będą płytkami ceramicznymi. Powyżej 2,0 m ściany będą pomalowane farbą emulsyjną odporną na szorowanie. W gabinetach lekarskich w obrębie zamontowanych umywalek i zlewozmywaków ściany będą licowane płytkami ceramicznymi do 2,0 m ich wysokości i min. 60 cm po bokach zamontowanego urządzenia. W gabinetach diagnostyczno-zabiegowych pozostałe ściany pomalowane będą farbami zmywalnymi umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. W pozostałych gabinetach i pomieszczeniach ściany będą pomalowane farbą emulsyjną lateksową łatwą do mycia. Posadzka w toalecie dla osób zatrudnionych w przychodni wykonana będzie z terakoty. Pozostałe posadzki będą pokryte gresem. Połączenia ścian z podłogami w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych wykonane będą w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

Wyposażenie pomieszczeń. Wszystkie gabinety lekarskie, pomieszczenie socjalne i część holu oświetlone będą światłem naturalnym i elektrycznym. Pozostałe pomieszczenia będą oświetlone światłem wyłącznie elektrycznym. Okna będą otwieralne i będą wyposażone w funkcję rozszczelniania. W pomieszczeniach sanitarnych będzie wentylacja wspomagana elektrycznie załączana wraz z zapaleniem światła. W gabinetach lekarskich i w pozostałych pomieszczeniach wentylacja będzie wspomagana elektrycznie po uruchomieniu odrębnym klawiszem. W gabinetach lekarskich zamontowane będą umywalki do mycia rąk. W gabinecie szczepień i w gabinecie zabiegowym zamontowany będzie zlewozmywak i umywalka do mycia rąk z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią. W pomieszczeniu socjalnym zamontowana będzie umywalka do mycia rąk i zlewozmywak dwukomorowy. W przedsionku toalety męskiej i w przedsionku toalety dla personelu zamontowane będą umywalki do mycia rąk, w wydzielonych kabinach ustępowych będą zamontowane muszle ustępowe. W toalecie damskiej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych będzie zamontowana umywalka do mycia rąk, muszla ustępowa oraz poręcz ułatwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porządkowym będzie zamontowany zlew porządkowy. Nad wejściem głównym do przychodni będzie zamontowana kurtyna powietrzna.

Na piętrze przebywać będzie jednocześnie maksymalnie 20 osób. Na piętrze wydzielone będą: klatka schodowa ($18,50\text{ m}^2$), korytarz ($13,57\text{ m}^2$), pomieszczenie komunikacji wewnętrznej

(34,76m²), toaleta dla personelu (3,45m²), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (4,33m²), rejestracja (8,75m²), toaleta połączona z gabinetem ginekologicznym (5,90m²), gabinet ginekologiczny (21,84m²), gabinet lekarza rodzinnego (20,87m²), gabinet dentystyczny (19,80m²), pomieszczenie socjalne (6,71m²), pomieszczenie porządkowe (3,06m²). W korytarzu wydzielona będzie poczekalnia dla oczekujących pacjentów.

Wykończenie pomieszczeń. Pomieszczenia sanitarne do wysokości 2,0 m licowane będą płytkami ceramicznymi. Powyżej 2,0 m ściany będą pomalowane farbą emulsyjną odporną na szorowanie. W gabinetach lekarskich w obrębie zamontowanych umywalek i zlewozmywaków ściany będą licowane płytkami ceramicznymi do 2,0 m ich wysokości i min. 60 cm po bokach zamontowanego urządzenia. Pozostałe powierzchnie ścian w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym ginekologicznym i w gabinecie stomatologicznym pomalowane będą farbami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję, w pozostałych pomieszczeniach – farbą emulsyjną lateksową, łatwą do mycia. Posadzki w pomieszczeniach wykonane będą z gresu. W gabinecie dentystycznym i ginekologicznym połączenie ścian z podłogą wykonane będzie w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Wyposażenie pomieszczeń. Wszystkie gabinety lekarskie, pomieszczenie socjalne i toaleta przy gabinecie ginekologicznym oświetlone będą światłem naturalnym i elektrycznym. Pozostałe pomieszczenia będą oświetlone światłem wyłącznie elektrycznym. Okna będą otwieralne i będą wyposażone w funkcję rozszczelniania. W pomieszczeniach sanitarnych będzie wentylacja wspomagana elektrycznie załączana wraz z zapaleniem światła. W gabinetach lekarskich i w pozostałych pomieszczeniach wentylacja będzie wspomagana elektrycznie po uruchomieniu odrębnym klawiszem. W gabinecie ginekologicznym i dentystycznym zamontowane będą umywalki do mycia rąk i zlewozmywaki z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią. W gabinecie lekarza rodzinnego zamontowana będzie umywalka do mycia rąk. W toalecie przy gabinecie ginekologicznym zamontowany będzie bidet, umywalka do mycia rąk i muszla ustępowa. W pomieszczeniu socjalnym zamontowana będzie umywalka do mycia rąk i zlewozmywak dwukomorowy oraz we wnęce znajdującej się w pomieszczeniu będzie brodzik. W przedścionku toalety dla personelu zamontowana będzie umywalka do mycia rąk, w wydzielonych kabinie ustępowej będzie zamontowana muszla ustępowa. W toalecie damskiej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych będzie zamontowana umywalka do mycia rąk, muszla ustępowa oraz poręcz ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porządkowym będzie zamontowany zlew porządkowy. W komunikacji będzie wydzielone miejsce dla oczekujących pacjentów.

Do umywalek, zlewozmywaków i do brodzika zostanie doprowadzona bieżąca zimna i ciepła woda. W gabinetach będą pojemniki na zużyte ręczniki jednorazowe, przy umywalkach będą zamontowane pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, dozowniki z mydłem w płynie oraz dozowniki ze środkami do dezynfekcji. Bielizna czysta przechowywana będzie w zamkniętych szafach w gabinetach lekarskich. Brudna bielizna i odpady medyczne składowane będą w odpowiednich pojemnikach w pomieszczeniach porządkowych. Meble i urządzenia, w które będzie wyposażona przychodnia będą wykonane z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Grzejniki będą gładkie, łatwe do mycia i do dezynfekcji.

Obiekt wyposażony będzie w instalację centralnego ogrzewania, instalację kanalizacyjną, instalację wodociagową, instalację wentylacyjną i w instalację elektryczną. Przychodnia dostępna będzie z drogi ogólnodostępnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie art. 3 pkt 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1261) po zapoznaniu się z dokumentacją projektową pt.: „Przebudowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie”, usytuowanej na działce nr 121/2, przy ul. Polnej, 64-830 Margonin, opracowaną w 2017r. stwierdza, że pomieszczenia które powstaną w wyniku realizacji ww. projektu spełniać będą wymagania sanitarno-higieniczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739).

Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt opracowany przez Biuro Projektów „MIDAS” mgr inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin, w październiku 2017r. pt. Przebudowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Margoninie, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHODZIEŻY
z up. Menta / pod up.
mgr Bogusław Kasperka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

my

HS