

Margonin, dnia 15 października 2019r.

WR-ZP.271.5.02.2019

## WSZYSCY WYKONAWCY

### **dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „BUDOWA DROGI GMINNEJ LIPINY – DĘBINIEC- LIPINIEC, numer sprawy: ZP.271.5.2019**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 2 z dnia 11 października 2019r. dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**BUDOWA DROGI GMINNEJ LIPINY – DĘBINIEC- LIPINIEC**”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

#### **Zapytanie nr 1**

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót prosimy o sprecyzowanie grubości warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów.

#### **Odpowiedź nr 1**

Należy przyjąć grubość podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową tj. 20 cm. Należy przyjąć grubość w-wy ścieralnej zgodnie z dokumentacją projektową tj. 4 cm.

#### **Zapytanie nr 2**

Czy w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami osłonowymi zgodnie z projektem? Brak pozycji w przedmiarze.

#### **Odpowiedź nr 2**

W wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie sieci teletechnicznej. W załączeniu uzupełniony przedmiar robót.

#### **Zapytanie nr 3**

Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

#### **Odpowiedź nr 3**

W załączeniu projekt stałej organizacji ruchu

#### **Zapytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 151 ust. 3 ustawy PZP zostanie zwrócone po 2-letnim okresie rękojmi za wady.

#### **Odpowiedź nr 4**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Pzp

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin

Łukasz Malczewski  
Zastępca Burmistrza

