

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Margoninie	
WPŁYNEŁO	
03 -01- 2013	
Nr	8
Otrzymał	DECYZJA GÓRZA <i>lw</i>

OCZYŚCZALNIA

STAROSTA CHODZIEŃSKI

Chodzież, dnia 31 grudnia 2012 r.

OS.6341.25.2012.WO

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust.1 pkt 4, 6, 7, 9b, 11, ust.2 pkt 4, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145), § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, Dz. U. z 2009 r. nr 27 poz. 169) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie

Orzekam

I. Udzielić Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Margoninie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniejącym wylotem do rzeki Margoninki ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków w Margoninie:

1. RLM oczyszczalni - 7295
2. ilość ścieków : $Q_{d.śr.} = 994,7 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{h.max.} = 107,8 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q_{r.max.} = 363066 \text{ m}^3/\text{rok}$
3. stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać niżej określonych wartości:
 - a) BZT₅ - 25 mg/dm³
 ChZT_{Cr} - 125 mg/dm³
 zawiesina ogólna - 35 mg/dm³
 - b) w okresie awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, minimalna redukcja zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, nie może być niższa niż 50 %.
4. charakterystyka wylotu :
 - lokalizacja: prawy brzeg rzeki w km 15+166,
 - współrzędne geograficzne : 52°58'47,26" N, 17°4'57,38" E,
 - średnica wylotu: 200 mm,
 - rzędna dna wylotu: 79,90 m n.p.m.,
 - wylot wyposażony w przyczółek.

II. Ustalić :

1. Odczyt pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych będzie dokonywany raz na dobę.
2. Miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych do analiz – wylot do rzeki.
3. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii miernika ilości odprowadzanych ścieków :
 - a) w przypadku awarii miernika ilości odprowadzanych ścieków dokonać jego naprawy lub wymiany bez zbędnej zwłoki,

- b) w czasie niesprawności miernika nie będzie prowadzony pomiar ilości odprowadzanych ścieków.
- 4. Dopuszczalny, maksymalny czas trwania warunków korzystania z wód określonych w punkcie I podpunkcie 3 lit. b – 7 dób.
- 5. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego do dnia **30 grudnia 2022 roku**.

III. Zobowiązać uprawnionego do :

- 1. Utrzymania wylotu ścieków oraz skarp rzeki przy wylocie we właściwym stanie technicznym.
- 2. Odnotowywania w prowadzonych rejestrze, w przypadku wystąpienia warunków określonych w punkcie I podpunkcie 3 lit. b: przyczyny wystąpienia sytuacji awaryjnej, daty wystąpienia i usunięcia awarii.
- 3. Odnotowywania w prowadzonym rejestrze wszelkich awarii urządzenia pomiarowego ilości odprowadzanych ścieków do rzeki Margoninki.
- 4. Pokrycia szkód osobom trzecim oraz uprawnionych do rybactwa, jeśli takie wystąpiły w związku z eksploatacją instalacji i urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków.
- 5. Wykonywania konserwacji rzeki Margoninki na długości 300 m poniżej wylotu ścieków do km 14+866, która będzie polegała na wykaszaniu dna i skarp oraz odmulanu dna.

IV. Zastrzec, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Przyjąć za podstawę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny opracowany przez Biuro Inżynierskie Jan Marzantowicz w Chodzieży w grudniu 2012 r.

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie zwrócił się do Starosty Chodzieskiego z wnioskiem o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do rzeki Margoninki z komunalnej oczyszczalni ścieków w Margoninie oraz o zmianę decyzji Starosty Chodzieskiego z dnia 9 stycznia 2004 r. nr OS-6223-11/03 poprzez wykreślenie z decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Margoninie. W sprawie zmiany wyżej wymienionej decyzji organ wszczął odrębne postępowanie.

Przedstawione w operacie wodnoprawnym sprawozdania z badań wprowadzanych do rzeki oczyszczonych ścieków z lat 2011 – 2012 potwierdzają, że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekraczają dopuszczalnych wartości w dotychczas obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, a na podstawie art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości.

W toku prowadzonego postępowania, w 28 grudnia br. przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Pile wniósł o zobowiązanie wnioskodawcy do wykonywania konserwacji rzeki Margoninki na odcinku od wylotu ścieków do km 14+866. Innych uwag nie zgłoszono.

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie prowadzonego postępowania, danych zawartych w przedłożonych dokumentach i operacie wodnoprawnym, w myśl art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 9b, 11 Prawa wodnego, w pozwoleniu określono ilość wprowadzanych do rzeki ścieków, opis


wylotu ścieków, obowiązek pokrycia szkód osobom trzecim oraz uprawnionych do rybactwa, sposób postępowania w przypadku awarii urządzenia pomiarowego oraz urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie żądania WZMiUW w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Pile oraz art. 128 ust. 2 pkt 4 zobowiązano wnioskodawcę do konserwacji rzeki Margoninki na długości 300 m poniżej wylotu ścieków.

W oparciu o § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, Dz. U. z 2009 r. nr 27 poz. 169) w pozwoleniu określono również jakość wprowadzanych do wód ścieków, ustaloną dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999.

Biorąc pod uwagę złożony wraz z załącznikami wniosek, przeprowadzone postępowanie oraz obowiązujące przepisy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Chodzieskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Z up. STAROSTY

Mirosław Jurek
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Margoninie
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
3. Nadnotecki Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Pile
ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła
4. a/ax3

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY

Wysokość uiszczonej opłaty skarbowej 217,00 zł data wpłaty 18.12.2012r
57 10 50 19 17 0000 0000 3101 1932

(numer pokwitowania / numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Chodzieży)
Adnotacji

dokonał
(imię i nazwisko)

(podpis)

(stanowisko służbowe)

Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Wiesław Oleńczak