

Margonin, dnia 27 września 2021 r.

WR-ZP.271.12.2021

WSZYSCY OFERENCI

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 24 września 2021 r. dotyczącymi zapytania ofertowego pn. „BUDOWA SYSTEMU MAGAZYNOWANIA WODY WYKORZYSTYWANEJ DO NAWADNIANIA TERENÓW ZIELONYCH NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO LEŚNIK MARGONIN – ETAP I” Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania:

- 1) sposób zaopatrzenia zbiornika w wodę, w przypadku braku opadów i konieczności nawodnienia terenów zielonych (wskazanie źródła zaopatrzenia zbiornika w wodę);
- 2) sposób wykorzystania wody i jej zagospodarowania w okresie zimowym (wykorzystanie wody/nadmiaru wody zebranej w zbiorniku);
- 3) doprowadzenie wody systemem rynien - czy wszystkie rynny mają doprowadzenie i zbierają wodę do zbiornika.

Odpowiedzi:

- 1) W przypadku braku opadów atmosferycznych nawadnianie terenów zielonych odbywać się będzie z projektowanego układu ze zbiornikiem. Woda w zbiorniku w tym okresie uzupełniana będzie z istniejącej instalacji wodociągowej przez pracownika obsługi stadionu miejskiego.
- 2) Nadmiar zgromadzonej wody deszczowej będzie naturalnie rozlewał się po istniejącym terenie zielonym. Dodatkowo jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownik obsługi stadionu miejskiego na pionowych spustach rynien otworzy rewizje w celu usprawnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z zadaszonej części budynku.
- 3) Miejsca podłączeń rynien zostały wskazane na projekcje zagospodarowania terenu.