

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail psse.chodziez@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail higiena.komunalna@psse-chodziez.pl

Burche ucine

ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
woj. wielkopolskie
www.psse-chodziez.pl

QN.HK.420.7.19

Pcm dk
BIP

W P Ł Y N Ę Ł O

27. 02. 2019

Nr *161*

Otrzymuje: *J. Kulesz*

oryginał / kopia

Chodzież, dnia 26. 02. 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
MIASTA I GMINY MARGONIN W 2018R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży przesyła obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Margonin opracowaną na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego

Tabela Nr 1. Wykaz producentów wody do spożycia przez ludzi w 2018r.

l.p.	Nazwa producenta wody	Adres	Nazwa wodociągu	Obszar działania
1.	Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o. – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin	Wodociąg publiczny w Margoninie	Margonin, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Kłotyldzin, Sypniewo
			Wodociąg publiczny w Zbyszewicach	Zbyszewice, Klaudia, Próchnowo-Duże Osady, Sułaszewo, Żoń,
			Wodociąg publiczny w Lipinach	Lipiny, Bugaj, Dębiniec, Karolinka, Kowalewo, Lipiniec, Tereska, Próchnowo
2.	Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie – podmiot dostarczający lub wykorzy-	Adolfowo 23A, 64-830 Margonin	Wodociąg zakładowy w Adolfowie	Adolfowo, Studźce, Pietronki (budynek byłego przedszkola i 1 gospodarstwo). Od 1.10.2018r. produkcja wody tylko na potrzeby Spółdzielni.

Strona 1 z 4

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



	stujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia		Wodociąg zakładowy w Radwankach	Radwanki. Od 1.10.2018r. produkcja wody tylko na potrzeby Gospodarstwa Radwanki.
3.	Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. Palarnia Kawy w Sułaszewie – podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia	Sułaszewo 1, 64-830 Margonin	Wodociąg lokalny Palarni Kawy w Sułaszewie	Palarnia Kawy w Sułaszewie

2. Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów, sposobie jej uzdatniania i liczbie ludności zaopatrywanej w wodę

Tabela Nr 2 Zaopatrzenie w wodę w 2018r.

Lp.	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Sposób uzdatniania, dezynfekcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
1.	Wodociąg publiczny w Margoninie	1155,0	Napowietrzanie przy użyciu aeratora i zbiornika sprężonego powietrza; filtracja pospieszna poprzez 1 filtr odżelaziająco-odmanganiący poziomy wypełniony piaskiem kwarcowym, multimanem i chalcedonitem, dezynfekcja tylko w sytuacjach awaryjnych przy użyciu podchlorynu sodu lub preparatu Jasol Solid.	ok. 3669
2.	Wodociąg publiczny w Zbyszewicach	182,1	Napowietrzanie przy użyciu 2 aeratorów, filtracja pospieszna – 2 filtry odżelaziające pionowe wypełnione piaskiem kwarcowym, multimanem i chalcedonitem; dezynfekcja tylko w sytuacjach awaryjnych przy użyciu podchlorynu sodu lub preparatu Jasol Solid.	ok. 599
3.	Wodociąg publiczny w Lipinach	160,7	Napowietrzanie przy użyciu 1 aeratora wyposażonego w system napowietrzający z przegrodą podtrzymującą z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego (mieszacz wodno-powietrzny); filtracja pospieszna – 3 filtry ciśnieniowe Eko-Partner wyposażone w drenaż lateralny; dezynfekcja tylko w sytuacjach awaryjnych przy użyciu podchlorynu sodu lub preparatu Jasol Solid.	ok. 1210
4.	Wodociąg zakładowy w Adolfowie	126,5 (w tym 68,2 na zaopatrzenie ludności)	Napowietrzanie przy użyciu aeratora; filtracja pospieszna – 1 filtr odżelaziający wypełniony piaskiem kwarcowym i defamem; dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu.	ok. 501, a od 1.10.2018r. tylko na potrzeby Spółdzielni
5.	Wodociąg zakładowy w Radwankach	81,7 (w tym 21,2 na zaopatrzenie ludności)	Napowietrzanie przy użyciu 2 aeratorów; filtracja pospieszna – 2 filtry odżelaziające wypełnione piaskiem kwarcowym o różnej granulacji; dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu.	ok. 365, a od 1.10.2018r. tylko na potrzeby Gospodarstwa Radwanki

6.	Wodociąg lokalny Palarni Kawy w Sułaszewie	25,0	Napowietrzanie przy użyciu aeratora; filtracja pospieszna - filtr odżelaziająco-odmanganiący z wkładką katalityczną (masą katalityczno-piroluzytową); dezynfekcji nie przeprowadzano.	Tylko na potrzeby Palarni Kawy
----	--	------	---	--------------------------------

Wszystkie wodociągi na terenie Miasta i Gminy Margonin ujmują wodę z ujęć podziemnych (głębinowych). Jakość wody ujmowanej przez te urządzenia jest na tyle dobra, że nie wymaga skomplikowanych procesów uzdatniania. Wykorzystywane metody mają na celu usunięcie z wody rozpuszczonych w niej jonów żelaza (II) i manganu, wyługowanych z wodonośnych warstw geologicznych.

3. Jakość wody, przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez producentów wody.

Tabela Nr 3 Jakość wody

Lp.	Producent wody (nazwa wodociągu)	Jakość wody (ocena roczna)	Przekroczone parametry- liczba przekroczeń i ich wpływ na zdrowie kon- sumentów	Postępowanie admini- stracyjne PPIS w Cho- dzieży	Działania na- prawcze prowa- dzone przez pro- ducentów
1.	Wodociąg publiczny w Margoninie	dobra	—	Wydano 12 ocen jakości wody (w tym 5 ocen na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzających przydatność wody do spożycia.	Przeprowadzono prace awaryjne na sieci wodociągowej i bieżące prace konserwacyjne.
2.	Wodociąg publiczny w Zbyszewicach	dobra	—	Wydano 8 ocen jakości wody (w tym 5 ocen na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzających przydatność wody do spożycia.	Przeprowadzono prace remontowe związane z wymianą hydrantów i bieżące prace konserwacyjne.
3.	Wodociąg publiczny w Lipinach	dobra	—	Wydano 9 ocen jakości wody (w tym 6 ocen na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzających przydatność wody do spożycia.	Przeprowadzono wymianę ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej SUW i ujęcia wody (założono nową siatkę i zamontowano nową bramę).
4.	Wodociąg zakładowy w Adolfowie	dobra	—	Wydano 5 ocen jakości wody (w tym 2 oceny na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzających przydatność wody do spożycia.	W ramach działań naprawczych przeprowadzono dezynfekcję podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

5.	Wodociąg zakładowy w Radwankach	dobra	—	Wydano 3 oceny jakości wody (w tym 1 ocenę na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzające przydat- ność wody do spożycia.	W ramach działań naprawczych przeprowadzono dezynfekcję pod- chlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.
6.	Wodociąg lokalny Palarni Kawy w Sułaszewie	dobra	—	Wydano 7 ocen jakości wody (w tym 5 ocen na podstawie badań wykonanych przez właściciela wodociągu) stwierdzających przy- datność wody do spo- życia.	Nie prowadzono działań napraw- czych poza bie- żącymi pracami konserwacyjnymi.

Jakość wody na obszarze Miasta i Gminy Margonin, pochodzącej ze wszystkich nadzorowanych urządzeń wodociągowych była dobra i spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

We wszystkich wodociągach działających na terenie miasta i gminy Margonin wykonano wstępny monitoring substancji promieniotwórczych obejmujący stężenie radonu, trytu i izotopów promieniotwórczych radu Ra-226 i Ra-228 w ujęciach wody. Stężenie substancji promieniotwórczych w tych ujęciach nie przekraczało wartości parametrycznych.

W 2018r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Wyk.: w 2 egz.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

2. aa.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHOŹBIEŻY
mgr Bogusława Kazecka

Sprawę prowadzi Barbara Konieczna-Duszyńska, Monika |Skrzypczyńska