

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu


BYDGOSZCZ (MIASTO) 2019-06-11

Dane nadawcy

PGW Wody Polskie - RZGW Bydgoszcz
85-071 BYDGOSZCZ (MIASTO)
UL. ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 15
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSZCZ
Gmina: BYDGOSZCZ (GMINA MIEJSKA)
NIP: 5272825616
REGON: 368302575

Dane adresata

Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 MARGONIN
MARGONIN
ul. Kościuszki 13



OPINIA

BD.RZŚ.435.247.2019.DG.MM

Dzień dobry,

przesyłam pismo BD.RZŚ.435.247.2019.DG.MM

Załączniki:

- 1.
- 2.

BD_RZS_435_247_2019_DG_MM.pdf
BD_RZS_435_247_2019_DG_MM.pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2019-06-11T13:12:26.612+02:00

Podpis elektroniczny



BD.RZŚ.435.247.2019.DG.MM

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego gazociągu w/c DN 100 (stal) MOP 5,5 MPa w miejscowości Margonin, ul. Strzelecka, działka 24/48, na terenie Fabryki Papieru Kaczory Zakład nr 2 – Margonin”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. zaplecza budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw, odpadów, bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
 - 2.2. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 2.3. na etapie budowy teren inwestycji wyposażyć w system odbioru i odprowadzania ścieków socjalno-bytowych w postaci przenośnych toalet, posiadających szczelne zbiorniki na ścieki;
 - 2.4. wody z prób szczelności rurociągu odprowadzać do beczkowozu i dostarczyć do oczyszczalni ścieków;
 - 2.5. wody z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem podczyścić z zawiesiny.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2019 r. Burmistrz Margonina pismem z dnia 6 maja 2019 r., znak: WGN.OS.6220.03.05.2019.MN, wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia. Inwestorem przewidzianego zamierzenia inwestycyjnego jest Fabryka Papieru KACZORY sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, uzupełnioną pismem z dnia 24 maja 2019 r. (wpływ: 28 maja 2019 r.). Inwestycja będzie usytuowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 Mpa. W ramach przebudowy przewiduje się:

- budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 (stal) o długości 310 mb;
- włączenie do eksploatacji projektowanego i wybudowanego gazociągu do czynnej sieci;
- wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinaka gazociągu – 180 mb;
- demontaż wyłączanego z eksploatacji odcinaka gazociągu.

Montaż gazociągu odbywać się będzie poprzez spawanie dwóch rur i rozmieszczenie wzdłuż osi wykopu. Po wykonaniu całego odcinka wykonuje się próbę ciśnieniową. Końcowym etapem jest nałożenie izolacji antykorozyjnej złączy. Gazociąg na całej długości ułożony będzie w ziemi przykryciem od 1,0 do 1,2 m, licząc od górnej płaszczyzny rury. Rury stalowe izolowane są fabrycznie powłoką polietylenową lub polipropylenową. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Zaplecze budowy wyposażone zostanie w pojemniki do segregacji powstałych odpadów. Stosowane będą sorbenty i maty filtracyjne pochłaniające ewentualne wycieki. Maszyny budowlane parkowane będą na istniejących miejscach postojowych, tankowanie i serwisowanie maszyn odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Przewiduje się wyposażenie budowy w przenośne sanitariaty. Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych przewiduje się zużycie około 2,2 m³ wody, która dostarczona będzie beczkowozami typu WUKO i w ten sam sposób odebrana przy zastosowaniu śluzy nadawczo-odbiorczej. Wody z prób ciśnieniowych przekazane zostaną do utylizacji. W przypadku wystąpienia wód w wykopach, zostaną one odprowadzone na tereny zielone, w granicy planowanego przedsięwzięcia.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 1967), w regionie wodnym Noteci, w zlewni Noteci, na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600023188569 - „Margoninka” (typ 23). Stan tej naturalnej części wód (NAT) określono jako zły, celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, odstępstwo – przedłużenie osiągnięcia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych (2021r.). Osiągnięcie założonych celów środowiskowych jest zagrożone, zlewnia jest monitorowana. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w jednolitej części wód podziemnych oznaczonych kodem PLGW600035, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zlewnia nie jest

zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, JCWPd jest monitorowana. Inwestycja jest zlokalizowana w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 139 Dolina kopalna Smogulec - Margonin.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze chronionego krajobrazu – Dolina Noteci.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA

Anita Hermit

Otrzymują:

1. Burmistrz Margonina (e-PUAP)
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. Fabryka Papieru KACZORY sp. z o.o.
ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory
3. ZZŚ.DG Inowrocław
4. RZŚ aa

