

UWAGI WYKONAWCZE

1) Wszystkie przewody uziemiające wyposażyć w zaciski probiercze
2) ZK – zaciski kontrolne, jako zewnętrzne instalować na wysokości min. 0,3m nad ziemią
3) Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym wykonać nierozłącznie poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczyć przed korozją.
4) W pobliżu wejść do budynku, przy skrzyżowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarkę prowadzić w rurze HDPE Φ63/5mm (min)

Instalację zewnętrznej ochrony odgromowej projektuje się w wykonaniu:

- projektowana wartość oporności uziemień R<10Ω
- przewody uziemiające: bednarka FeZn 30x4
- uziom otokowy: FeZn 30x4 w ziemii na gł. 0,7m w odległości min. 1m od obrysu fundamentów

Ścieki z miasta
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.
Ścieki z miasta
64-920 Piła ul. Okrzei 18
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Margoninie

Opracowanie: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Margoninie

Temat rysunku:

Komora osadowa KOS - rzut instalacji uziemiającej

Projektował:	Opracował:	Sprawdził:
mgr inż. M. Woziwodzki upr.bud. 7342/1853/94 spec. sieci i instalacje elektryczne	inż. A. Szpurgis	mgr inż. J. Pałasz upr.bud. GP-7342/1619/91/92 spec. sieci i instalacje elektryczne

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Rewizja:	Nr rysunku:
wrzesień 2016	Projekt budowlany	ELEKTRYCZNA	1 : 50	197/PB/E/16	-	E.31