

OZNACZENIA:

- RSOO — Rozdzielnica Obiektowa
- AWPR — Szafa Prasy
- AWPS — Szafa Stacji Polielektrolitu
- AWW — Szafa SInstalacji Wapna
- ZG — Zestaw Gniazd ZG obudowa IP66, ~2x230V/16A, ~1x400V/16A, ~1x400V/32A,
- Gniazdo ~230V, IP44
- Podgrzewacz Przepływowy 3,5kW
- NE2 — Nagrzewnica elektryczna 9,0kW
- WN1 — Wentylator Nawiewny 36W
- WW1 — Wentylator Wywiewny 36W
- Oprawa 2x58W, IP65
- Oprawa RONDO LED16W z czujn, ruchu, IP65
- Łącznik jednobiegunowy, IP44
- EXIT — Oprawa ewakuacyjna, LED, IP65
- AW — Moduł awaryjny, 3h
- ppoż — Wyłącznik awaryjny (ppoż)
- E — Czujnik poziomu
- H — Pomiar poziomu
- Q — Pomiar przepływu
- Kable, przewody zasilające
- Kable, przewody sterownicze
- Trasy kablowe: korytka siatkowe ze stali k/o odpowiednio 200x60, 100x60 i 50X60na uchwytach systemowych. podejścia do urządzeń, gniazd, łączników i opraw rurkami z PVC.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. 64-920 Piła ul. Okrzei 18 tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-5C

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Margonin

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Margoninie

Opracowanie: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Margoninie

Temat rysunku:

Stacja odwadniania osadu SOO - rzut instalacji elektrycznych

Projektował:	Opracował:	Sprawdził:
mgr inż. M. Woziwodzki upr.bud. 7342/1853/94 spec. sieci i instalacje elektryczne	inż. A. Szpurgis	mgr inż. J. Pałasz upr.bud. GP-7342/1619/91/92 spec. sieci i instalacje elektryczne

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Rewizja:	Nr rysunku:
wrzesień 2016	Projekt budowlany	ELEKTRYCZNA	1 : 50	197/PB/E/16	-	E.26