RZUT

B

C

A

A

wentylator dachowy Ø200
3x400V, 0,25kW
podstawa dachowa 200 + cokół
410x410 regulowany
5V - 950m³/h praca ciągła
10V - 1900m³/h praca awaryjna
uruchamiana detekcją gazów

Nagrzewnica elektryczna
18kW, 3x400V
wykonanie k/o
termostat pomieszczeniowy
skrzynka sterująca



wentylator dachowy Ø200
3x400V, 0,25kW
podstawa dachowa 200 + cokół
410x410 regulowany
5V - 950m³/h praca ciągła
10V - 1900m³/h praca awaryjna
uruchamiana detekcją gazów

B

C

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.
64-920 Piła ul. Okrzei 18
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

Zamawiający:	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
Inwestycja:	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej pompowni ścieków i rurociągiem tłocznym w Margoninie
Opracowanie:	Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej pompowni ścieków i rurociągiem tłocznym w Margoninie - tom S

Kratownia KRT. Wentylacja - rzut budynku

Projektował;	Opracował:	Sprawdził:
mgr inż. arch. mgr inż. Zbigniew Świerczyna upr.bud. WKP/IS/5165/01 w spec. instalacyjnej	mgr inż.Jacek Grzesiak	mgr inż. Tomasz Warzyniak upr.bud. WKP/0340/PWOS//10 w spec. instalacyjnej

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Rewizja:	Nr rysunku:
wrzesień 2016	Projekt budowlany	SANITARNA	1:50	197/PB/S/16	–	1